

Sealfire W1000 CE palomassa: tekniset tiedot ja detaljit kaapeliläpiviennissä

Tarkemmat tiedot ETA-13/0387

SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA:Kaapeli läpiviennit seinissä

Rakenne	Rakenteen minimi paksuus / mm	Aukon max. Koko	Kaapeli läpiviennit, tarvittaessa hyllyineen	W1000 täyttö	Lisäeriste ***	Palonkestoaika EI
Kipsilevy	100	400x400 mm	Max 3 kpl 5x1,5mm ² kaapeleita	Koko aukko 100 mm	ei lisäeristystä	90
			Max 4 kpl 95mm ² kaapeleita		Sealfire Eriste Wrap	120
			Max 1 kpl 185mm ² kaapeleita		ei lisäeristystä	60
			Kaapelinippu max Ø100mm, ≤ Ø20mm kaapeleita		Sealfire Eriste Wrap	120
					ei lisäeristystä	90
					Sealfire Eriste Wrap	120
Betoni / Tiili / Harkko	150	1500x600 mm	Max 10 kpl 5x1,5mm ² kaapeleita	Koko aukko 150 mm	ei lisäeristystä	120
			Max 4 kpl 95mm ² kaapeleita		Sealfire Eriste Wrap	240
			Max 1 kpl 185mm ² kaapeleita		ei lisäeristystä	60
			Kaapelinippu max Ø100mm, ≤ Ø20mm kaapeleita		Sealfire Eriste Wrap	120
					ei lisäeristystä	45
					Sealfire Eriste Wrap	120

SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA: Kaapeli läpiviennit lattioissa

Rakenne	Rakenteen minimi paksuus / mm	Aukon max. Koko *	Kaapeli läpiviennit, tarvittaessa hyllyineen	Aukon täyttö **	Lisäeriste ***	Palonkestoaika EI
Betoni / Tiili	150	1400x1200 mm	Max 10 kpl 5x1,5 mm ² kaapeleita	W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	ei lisäeristystä	120
			Max 4 kpl 95mm ² kaapeleita	W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	Sealfire Eriste Wrap	180
			Max 1 kpl 185 mm ² kaapeleita	W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	ei lisäeristystä	60
			Kaapelinippu max Ø100mm, ≤ Ø20 mm kaapeleita	W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	Sealfire Eriste Wrap	90
				W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	ei lisäeristystä	60
				W1000 90 mm, alle kivilla 50 mm	Sealfire Eriste Wrap	240

* tuettava 60x60x6mm teräskulmin

** 140 kg/m³

*** Sealfire Eriste Wrap 5893 306 16

