

Palomansetti FP

Palomansetti putki- ja kaapeliläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

Eristävä ja tehokas palomansetti palokatkoihin:

- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U
- Yksinkertainen kiinnitys, nopea ja pitävä asennus
- Erittäin hyvä ilmajärrän aiheuttaman äänen vaimennus
- Huoltovapaa

Würth FP palomansetti on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Nimellisveveys DN	Sisähalkaisija	Ulkohalkaisija	Korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
DN 32	36 mm	45 mm	50 mm	0893 304 750	1
DN 55	59 mm	68 mm	50 mm	0893 304 760	1
DN 82	85 mm	97 mm	50 mm	0893 304 761	1
DN 110	117 mm	132 mm	50 mm	0893 304 762	1
DN 125	133 mm	155 mm	60 mm	0893 304 763	1
DN 160	170 mm	204 mm	60 mm	0893 304 764	1
DN 200	220 mm	258 mm	60 mm	0893 304 765	1
DN 250	270 mm	320 mm	75 mm	0893 304 766	2
DN 315	333 mm	397 mm	75 mm	0893 304 767	2
DN 400	420 mm	502 mm	100 mm	0893 304 769	1

Lisätiedot ja -kuvat

Kaapeleiden, metalli- ja muoviputkien läpivientien palokatkoihin massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Käyttö betonilattiarakenteissa, muuratuilla pinnoilla, puurungorakenteissa.

Palonkestävyysluokiteltu putkille, joiden materiaalina on PVC, PE tai PP sekä erilaisille viemäri-/jätevesi- ja äänieristysputkille.

Erilaiset viemäri-/jätevesi ja äänieristysputket

Johto-/kaapeliniiput ja kaapelikanavat

Eristetyt metalliputket

Erilaisille putken halkaisijoille ja putken läpivientien asennuskulmille on erilaisia mansettikokoja.

Ohjeet

Kiinnitä mansetti seinän kummallekin puolelle tai lattiarakenteen alapuolelle.

Ennen kuin asennat mansetin, täytä aukon muut saumat ACR 240 -paloakryylillä tai tarvittaessa ACR 240 -paloakryylin ja mineraalivillan yhdistelmällä.

Avaa mansetti lukitusmekanismista ja asenna putken ympärille. Kiinnitä sitten mansetti seinään tai lattiaan ankkureilla.

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA 21/0080



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava asiakirjan ETA 21/0081 sekä Würthin asennusohjeiden mukaisesti