

## Palomansetti FP

**Palomansetti putki- ja kaapeliläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.**

### Eristävä ja tehokas palomansetti palokatkoihin:

- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U
- Yksinkertainen kiinnitys, nopea ja pitävä asennus
- Erittäin hyvä ilmajärrän aiheuttaman äänen vaimennus
- Huoltovapaa

Würth FP palomansetti on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



| Nimellisveveys DN | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus | Tuotenumero         | Kappalemäärä |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------------|--------------|
| DN 32             | 36 mm          | 45 mm          | 50 mm   | <b>0893 304 750</b> | 1            |
| DN 55             | 59 mm          | 68 mm          | 50 mm   | <b>0893 304 760</b> | 1            |
| DN 82             | 85 mm          | 97 mm          | 50 mm   | <b>0893 304 761</b> | 1            |
| DN 110            | 117 mm         | 132 mm         | 50 mm   | <b>0893 304 762</b> | 1            |
| DN 125            | 133 mm         | 155 mm         | 60 mm   | <b>0893 304 763</b> | 1            |
| DN 160            | 170 mm         | 204 mm         | 60 mm   | <b>0893 304 764</b> | 1            |
| DN 200            | 220 mm         | 258 mm         | 60 mm   | <b>0893 304 765</b> | 1            |
| DN 250            | 270 mm         | 320 mm         | 75 mm   | <b>0893 304 766</b> | 1/2          |
| DN 315            | 333 mm         | 397 mm         | 75 mm   | <b>0893 304 767</b> | 1/2          |
| DN 400            | 420 mm         | 502 mm         | 100 mm  | <b>0893 304 769</b> | 1            |

### Lisätiedot ja -kuvat

Kaapeleiden, metalli- ja muoviputkien läpivientien palokatkoihin massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Käyttö betonilattiarakenteissa, muuratuilla pinnoilla, puurungorakenteissa.

Palonkestävyysluokiteltu putkille, joiden materiaalina on PVC, PE tai PP sekä erilaisille viemäri-/jätevesi- ja äänieristysputkille.

Erilaiset viemäri-/jätevesi ja äänieristysputket

Johto-/kaapeliniput ja kaapelikanavat

Eristetyt metalliputket

Erilaisille putken halkaisijoille ja putken läpivientien asennuskulmille on erilaisia mansettikokoja.

### Ohjeet

Kiinnitä mansetti seinän kummallekin puolelle tai lattiarakenteen alapuolelle.

Ennen kuin asennat mansetin, täytä aukon muut saumat ACR 240 -paloakryylillä tai tarvittaessa ACR 240 -paloakryylin ja mineraalivillan yhdistelmällä.

Avaa mansetti lukitusmekanismista ja asenna putken ympärille. Kiinnitä sitten mansetti seinään tai lattiaan ankkureilla.

## Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

ETA 24/0629



## Huomautus

Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 24/0629:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.

| Liittyvät tuotteet  |  | Tuotenumero  |
|---------------------|--|--------------|
| Paloakryyli ACR 240 |  | 0893 311 000 |