

Paloilmoitinjärjestelmien komponentit

Tuote	Toiminto	Toimitus- aika	Sähkö- numero	Tilaus- numero
11. Konventionaaliset hälyttimet				
11.1 Kantaäänihälyttimet				
DBS1224B4W kantaäänihälytin 	Kantaäänihälytin, joka asennetaan ilmaisimen ja katon väliin. Hälytin liitetään paloilmoitinkeskuksen hälytinlähdtöön tai sitä ohjataan osoitteellisella ohjausyksiköllä. Hälyttimen käyttöjännite on 9-33 VDC. Hälytintä voidaan käyttää myös ESA- ja FX- järjestelmissä 200-sarjan ilmaisimien rinnakkaismerkkilamppulähtöön Tällöin hälyttimen toiminta määritellään konfigurointiohjelmalla. Hälyttimelle voidaan valita 4 erilaista ääntä. Äänenvoimakkuus on 90...97 dBA / 1 m, riippuen valitusta äänestä. Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %.	1	7125402	06711013
DBS1224FW kantaäänihälytin	Kantaäänihälytin, joka asennetaan ilmaisimen ja katon väliin. Hälytin liitetään paloilmoitinkeskuksen hälytinlähdtöön tai sitä ohjataan osoitteellisella ohjausyksiköllä. Hälyttimen käyttöjännite on 24 VDC. Hälyttimelle voidaan valita 16 erilaista ääntä Äänenvoimakkuus on 93...96 dBA / 1 m, riippuen valitusta äänestä. Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %.	28	7125404	06711004
DBLIDW kansi	Valkoinen kansi kantaäänihälyttimille	28		06711008
DBLIDR kansi 	Punainen kansi kantaäänihälyttimille	28	7125287	06711009
11.2 Sireenit				
EMA1224B4R elektroninen sireeni 	Elektroninen sireeni, joka liitetään paloilmoitinkeskuksen hälytinlähdtöön. Hälyttimen käyttöjännite on 9-33 VDC. Hälytintä voidaan käyttää myös ESA- ja FX- järjestelmissä 200-sarjan ilmaisimien rinnakkaismerkkilamppulähtöön Tällöin hälyttimen toiminta määritellään konfigurointiohjelmalla. Hälyttimelle voidaan valita 4 erilaista ääntä Äänenvoimakkuus on 96...103 dBA / 1 m, riippuen valitusta äänestä. Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Soveltuvat asennusaloja ovat ELPBR, ESRB ja ESRBS.	1	7125406	06711012
EMA1224FR elektroninen sireeni 	Elektroninen sireeni, joka liitetään paloilmoitinkeskuksen hälytinlähdtöön. Hälyttimen käyttöjännite on 24 VDC. Hälyttimelle voidaan valita 16 erilaista ääntä Äänenvoimakkuus on 100...106 dBA / 1 m, riippuen valitusta äänestä. Käyttölämpötila on -20... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Soveltuvat asennusaloja ovat ELPBR, ESRB ja ESRBS.	28	7111023	06711001
ELPBR asennusaloja, IP 44 	EMA- sireenien asennusaloja. Koteloituiluokka on IP 44.	1	7111029	06711005
ESBR asennusaloja, IP 55	EMA- sireenien asennusaloja. Koteloituiluokka on IP 55.	1	7125416	06711006
ESBRS asennusaloja, IP 66	EMA- sireenin asennusaloja. Koteloituiluokka on IP 66.	1	7125418	06711007
11.3 Palokellot, summerit, tarkkailutaulut				
LED FF01 tarkkailutaulu 	Tarkkailutaulu. Tarkkailutaulussa on PALO- ja VIKA- merkkivalot ja summeri sekä summerin kuitauspainike. Tarkkailutaulu sisältää pinta-asennusrasian.	1	7125384	06431122
MBM-24615CM palosoittokello 	Palokello sisätiloihin.	28	7025546	06431073