

CERTIFICATE



Certificate No. PCS 00235.01

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone: +62-21-7983666 ext. 1040; Fax: +62-21-7987015 / 7987029; Email: cs.sics@sucofindo.co.id

Menganugerahkan kepada
Hereby grants to

PT. SCHNEIDER ELECTRIC INDONESIA

Gedung CIBIS Nine lantai 16, Jl. TB Simatupang No. 2, Kel. Cilandak Timur
Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12560, Indonesia

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda **SNI** dan 

Product Certificate for the Use of Marking on:

PRODUK : Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (Miniatur Circuit Breaker/MCB)
(Product) Circuit breakers for Overcurrent Protection (Miniature Circuit Breaker/MCB)

TIPE/ MODEL : Lihat Lampiran
(Type/ Model) (See Attachment)

SPEKIFIKASI : Lihat Lampiran
(Specification) (See Attachment)

MERЕК : SCHNEIDER ELECTRIC
(Brand)

PABRIK : SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED
(Factory/ Production Site) 540 Soi 9 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Muang District,
Samutprakarn 10280, Thailand

PENANGGUNG JAWAB : MARTIN SETIAWAN
(Person in Charge)

Telah memenuhi standar : **SNI 8528-1:2018**
(Comply with standard) Lengkapan Listrik – Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih untuk Instalasi Rumah Tangga
dan Sejenis - Bagian 1: Pemutus Sirkuit untuk Operasi A.B.

Sertifikat ini berdasarkan skema yang terdiri dari: Audit Pabrik, Pengujian
Dan Pengawasan Berkala (Tipe 5)

This certificate is based on the scheme consists of: Factory Audit, Testing and Surveillance (Type 5)

PCA: 4414/SERCO-IX/PCS/2024

Dian Indrawaty

Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 08/09/2024 sampai 07/09/2027
This certificate is valid from 2024/09/08 until 2027/09/07

04-Rev.00 

Sertifikat ini diberikan tunduk pada syarat-syarat pada "Product Certification Agreement"
This certificate is granted Subject to the provisions on "Product Certification Agreement"

Issued date: 2024/09/03



4996957



SCI-2023A

Lampiran 1- Sertifikat No. PCS 00235.01

(Attachment 1 to Certificate No. PCS 00235.01)

No. Reg.: 00784.SUC.MC.0924

Tgl. Reg.: 03/09/2024

No.	Model	Commercial Reference	Voltage (V)	Rating Current (In)	Ics-Icn	Pole
1	Easy9	EZ9F54106	230V	6A	4500A	1P
2		EZ9F54110	230V	10A	4500A	
3		EZ9F54116	230V	16A	4500A	
4		EZ9F54120	230V	20A	4500A	
5		EZ9F54125	230V	25A	4500A	
6		EZ9F54132	230V	32A	4500A	
7		EZ9F54206	400V	6A	4500A	2P
8		EZ9F54210	400V	10A	4500A	
9		EZ9F54216	400V	16A	4500A	
10		EZ9F54220	400V	20A	4500A	
11		EZ9F54225	400V	25A	4500A	
12		EZ9F54232	400V	32A	4500A	
13		EZ9F54306	400V	6A	4500A	3P
14		EZ9F54310	400V	10A	4500A	
15		EZ9F54316	400V	16A	4500A	
16		EZ9F54320	400V	20A	4500A	
17		EZ9F54325	400V	25A	4500A	
18		EZ9F54332	400V	32A	4500A	



Lampiran 2- Sertifikat No. PCS 00235.01
(Attachment 2 to Certificate No. PCS 00235.01)

No. Reg.: 00784.SUC.MC.0924

Tgl. Reg.: 03/09/2024

No.	Model	Commercial Reference	Voltage (V)	Rating Current (In)	Ics-Icn	Pole
1	Acti9 iK60N	A9K27106	230/400V	6A	6000A	1P
2		A9K27110	230/400V	10A	6000A	
3		A9K27116	230/400V	16A	6000A	
4		A9K27120	230/400V	20A	6000A	
5		A9K27125	230/400V	25A	6000A	
6		A9K27132	230/400V	32A	6000A	
7		A9K27206	400V	6A	6000A	2P
8		A9K27210	400V	10A	6000A	
9		A9K27216	400V	16A	6000A	
10		A9K27220	400V	20A	6000A	
11		A9K27225	400V	25A	6000A	
12		A9K27232	400V	32A	6000A	
13		A9K24306	400V	6A	6000A	3P
14		A9K24310	400V	10A	6000A	
15		A9K24316	400V	16A	6000A	
16		A9K24320	400V	20A	6000A	
17		A9K24325	400V	25A	6000A	
18		A9K24332	400V	32A	6000A	
19		A9K24406	400V	6A	6000A	4P
20		A9K24410	400V	10A	6000A	
21		A9K24416	400V	16A	6000A	
22		A9K24420	400V	20A	6000A	
23		A9K24425	400V	25A	6000A	
24		A9K24432	400V	32A	6000A	

