

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens
38050 Grenoble cedex 9
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
iK60N

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2020-11; EN 60898-1:2019



Aktenzeichen: 5010831-1200-0024 / 319610

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029061

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-03-10

(letzte Änderung/updated 2024-05-21)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


T. Stenger

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1200-0024 / 319610 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2024-05-21

Datum / *Date*

2010-03-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029061.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029061.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* iK60N

Typ(en) / *Type(s)*

Commercial Ref.

A9K24106

A9K24110

A9K24113

A9K24116

A9K24120

A9K24125

A9K24132

A9K24606

A9K24610

A9K24613

A9K24616

A9K24620

A9K24625

A9K24632

A9K24206

A9K24210

A9K24213

A9K24216

A9K24220

A9K24225

A9K24232

A9K24306

A9K24310

A9K24313

A9K24316

A9K24320

A9K24325

A9K24332

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1200-0024 / 319610 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2024-05-21

Datum / *Date*

2010-03-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029061.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029061.

Leitungsschutzschalter

Circuit-breaker

iK60N

Typ(en) / *Type(s)*

A9K24406

A9K24410

A9K24413

A9K24416

A9K24420

A9K24425

A9K24432

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V AC 230/400 V AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

90 mm

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

3

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

C

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig / single-pole (AC 230/400 V)
zweipolig / two-pole (AC 400 V)
dreipolig / three-pole (AC 400 V)
vierpolig / four-pole (AC 400 V)
einpolig + N / single-pole + neutral (AC 230 V)

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage / mounting rail

Anschluss
Connection

Schraubklemmen / screw terminals

Bemessungskurzschluss- Schaltvermögen
Rated short-circuit capacity

6000 A

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40029061 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1200-0024 / 319610 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2024-05-21

Datum / *Date*

2010-03-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029061.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029061.

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40029061

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1200-0024 / 319610 / TL3 / HF

letzte Änderung / *updated*

2024-05-21

Datum / *Date*

2010-03-10

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029061.

This supplement is part of the Certificate No. 40029061.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* iK60N

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30018559

Schneider Electric Bulgaria EOOD
Plovdiv plant
4202 RADINOVO
BULGARIA

Referenz/*Reference*
30020226

Schneider (Thailand) limited
540 Soi 9 Bangpoo Industrial
Estate, Sukhumvit Road
MUANG DISTRICT, SAMUTPRAKARN 10280
THAILAND

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

5010831-1200-0024 / 319610 / TL3 / HF

letzte Änderung / updated

2024-05-21

Datum / Date

2010-03-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029061.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029061.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.