



## SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

### Nullifire FS705 Palokatkomassa

1121-CPR-JA5030

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Tuotetyyppi</b><br>Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  | Nullifire FS705 Palokatkomassa   |
| <b>2. Tyyppi</b><br>Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:           | FS705<br>Eränumero: Katso tuotteen pakkaus   |
| <b>3. Käyttötarkoitus</b><br>Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:   | Akryylipohjainen grafiittia sisältävä palotilanteessa turpoava palokatkomassa seinärakenteiden läpikulkevien installaatioiden palokatkontatiivistyksiin ETA 14/0111 mukaisesti.  |
| <b>4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi</b><br>tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:            | Nullifire<br>tremco illbruck Limited<br>Coupland Road, Hindley Green<br>Wigan WN2 4HT United Kingdom   |
| <b>5. Osoite</b><br>Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: | Ei oleellinen (katso kohta 4)  |
| <b>6. Rakennustuotteen suoritus tason pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:</b>   | Järjestelmä 1  |
| <b>7. Yhdenmukaistetun standardin:</b>  | Ei oleellinen  |
| <b>8. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:</b>   | Warrington Certification Limited on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA 14/0111 joka perustuu ETAG 026 osa 1 ja ETAG 026 osa 2 palokatko- ja palotiiviste tuoteasetukseen ja myöntänyt sertifi kaatin suoritusarvojen pisyvyydestä 1121-CPR-JA5030. |

## 9. Ilmoitetut suoritustasot:

ETAG Kohta N°	Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
2.4.1	Paloluokka	Luokka F	EN13501-1
2.4.2	Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN13051-2 mukaan. Katso ETA 14/0111 kohta 3.2 - Liite C	EN1366-3:2009 EN13501-2 as Liite C
2.4.3	Ilmanläpäisevyys	(Paine Pa 50) - 0.2(m3/h), (paine Pa 600) - 2.4(m3/h)	EN 1026 Katso kohta 3.3
2.4.5	Vaaralliset aineet	See ETA 14/0111 Clause 3.5	
2.4.12	Kestävyys / huolto	Z1 (0/+40c) tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, joissa ilmankosteus on korkea (85%) EOTA teknisten asiakirjojen mukaisesti TR024, Kohdassa 3.12.	
	Muu	Ei oleellinen	

**CE**

tremco illbruck Limited

**14**

1121-CPR-JA5030

ETA 14-0111


ETAG 26, Parts 1 and 2

Essential characteristics - See declaration of performance

tremco illbruck Coatings Ltd  
Declaration of Performance  
Identification N°: FS705 20140717  
Versio N° 1

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

  
Mike Liptrot  
Manufacturing

17 July 2014

tremco illbruck Coatings Ltd  
Declaration of Performance  
Identification N°: FS705 20140717  
Versio N° 1



tremco illbruck international GmbH  
sivuliike Suomessa  
Vanha Porvoontie 238  
1380 Vantaa  
Suomi Finland  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555  
info.fi@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fi