



SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Nullifire FB747-50 Palokatkolevy

1121-CPR-JA5031

- | | |
|---|--|
| 1. Tuotetyyppi
Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: | Nullifire FB747-50 Palokatkolevy |
| 2. Tyyppi
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: | FB747-50
Eränumero: Katso tuotteen pakkaus |
| 3. Käyttötarkoitus
Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: | Molemmin puolin pinnoitettu mineraalivillalevy läpivietävien installaatioiden tiivistyksiin ETA 14/0112 mukaisesti. Levysaumojen ja läpivietävien installaatioiden tiivistyskittauksiin yhteensopivat tuotteet : ETA 14/0109 , ETA14/0110 ja ETA14/0111 |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi
tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: | Nullifire
tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green
Wigan WN2 4HT United Kingdom |
| 5. Osoite
Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: | Ei oleellinen |
| 6. Rakennustuotteen suoritus tason
pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: | Järjestelmä 1 |
| 7. Yhdenmukaistetun standardin: | Ei oleellinen |
| 8. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta: | Warrington Certification Limited on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA 14/0112 joka perustuu ETAG 026 osa 1 ja ETAG 026 osa 2 palokatko- ja palotiiviste tuoteasetukseen ja myöntänyt sertifikaatin suoritusarvojen pysyvyydestä 1121-CPR-JA5031 |

tremco illbruck Coatings Ltd
Declaration of Performance
Identification N°: BF747-50 20140717
Versio N° 1

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Nullifire

ETAG Kohta N°	Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
2.4.1	Paloluokka	Luokka F	EN13501-1
2.4.2	Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN13051-2 mukaan. Katso ETA 14/0112 kohta 3.2 - Liite C	EN1366-3:2009 EN13501-2 Liite C
2.4.3	Ilmanläpäisevyys	Katso kohta 2.3 ETA14/0112: 600Pa	BS EN 1314-1
2.4.9	Ääneneristävyys	Katso ETA 14/0112 Kohta 3.9 – Rw (C;Ctr) = 24 (-2;-3)) dB	
2.4.5	Vaaralliset aineet	Katso ETA 14/0112 Kohta 2.5	
2.4.12	Kestävyys / huolto	Z1 (0/+40c) tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, joissa ilmankosteus on korkea (85%) EOTA teknisten asiakirjojen mukaisesti TR024, Kohdassa 3.12.	
	Muu	Ei oleellinen	

CE

Nullifire/Tremco Illbruck Limited

14

1121-CPR-JA5031

ETA 14-0112

ETAG 26, Parts 1 and 2

Essential characteristics - See declaration of performance

tremco illbruck Coatings Ltd
 Declaration of Performance
 Identification N°: BF747-50 20140717
 Versio N° 1

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Mike Liptrot
Manufacturing

17 July 2014

tremco illbruck Coatings Ltd
Declaration of Performance
Identification N°: BF747-50 20140717
Versio N° 1



tremco illbruck international GmbH
sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555
info.fi@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi