

RS

FI
IT
IS
PL

exodraft
CHIMNEY DRAFT TECHNOLOGY

1. FI - Tuotekuvaus	3
1.1 Rakenne.....	3
1.2 Mekaaninen asennus.....	4
1.3 Sähköliitintä	7
1.4 Huolto ja puhdistus	8
1.5 Tekniset tiedot	8
1.6 Takuu	8
2. IT - Informazioni sul prodotto	9
2.1 Costruzione e progettazione	9
2.2 Istruzioni per l'installazione	10
2.3 Cablaggio	13
2.4 Manutenzione e pulizia	14
2.5 Dati tecnici.....	14
2.6 Garanzia.....	14
3. IS - Vörupplýsingar	15
3.1 Smíði og hönnun.....	15
3.2 Uppsetningarleiðbeiningar	16
3.3 Tengingar	19
3.4 Þjónusta og hreinsun	20
3.5 Tæknileg lýsing	20
3.6 Ábyrgð	20
4. PL- Informacje o produkcie	21
4.1 Konstrukcja i projekt	22
4.2 Instrukcja montażu.....	23
4.3 Podłączenia elektryczne	26
4.4 Czynności serwisowe i konserwacyjne	27
4.5 Dane techniczne.....	27
4.6 Gwarancja.....	27
EU Declaration of Conformity	28

1. FI - Tuotekuvaus

exodraft-savuimuri, mallia RS, toimitetaan vakiokokoonpanossa kulmarautajaloin, panssariletkuin, varmuusvaijerein sekä tärinättömän asennuksen varmistavin mineraalivillalevyin. Lisäksi toimitukseen kuuluu siipiruubi, joka voidaan asentaa olosuhteiden sallissa.

Varoitus!



- Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö kansallisista lakeja ja sääntöjä noudattaen.



- Vältä hormipalo - nuoho hormi ennen asennusta.
- Savuimurin on oltava toiminnessä aina, kun tulisijaa käytetään.
- Lue aina exodraft-ohjausyksikön asennusohjeet, ennen kuin asennat savuimurin.
- Jos exodraft-imurijärjestelmä on suunniteltu kiinteitä polttoaineita / monipolttoaineita käyttäviin asennuksiin, on varmistettava, että malli on EN15287-1-standardin vaatimusten mukainen. Jos vaatimukset eivät täty, laitteen kanssa samaan huoneeseen on asennettava savuhälytin.
- exodraft suosittelee aina savuhälyttimen käyttöä kiinteällä polttoaineella toimivan avotakan yhteydessä.

1.1 Rakenne

RS-savuimuri on valualumiinista valmistettu, sivulle puhaltava ilmastoointilaite. Kokoja on kuusi: RS 009, 012, 014, 016, 255 ja 285.

RS 009-016 malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu aksiaalihiippörä, malleissa RS 255 ja 285 on valualumiinista valmistettu avoin keskipakosiivikko.

Molemmat tyypit ovat avattavissa puhdistusta ja huoltoa varten


Koko ja paino

Savuimuri	Paino	Aksiaalihiippörä/Keskipakosiivikko
RS009-4-1	9 kg	Aksiaalihiippörä ruostumatonta terästä
RS012-4-1	14 kg	
RS014-4-1	18 kg	Aksiaalihiippörä ruostumatonta terästä
RS016-4-1	25 kg	
RS255-4-1	14 kg	Keskipakosiivikko alumiinivalua
RS285-4-1	20 kg	

Pääkomponentit


RS:n pääosat:

a	Kupu
b	Alustalevy
c	Moottori
d	Jäähdyslevy
e	Aksiaalihiippörä/Keskipakosiivikko
f	saranat
g	Verkko
h	Panssariletku ja liitoskaapeli
i	Mineraalivillalevy
j	Varmuusvaijeri
k	Kulmarautajalat, pultit ja mutterit






1.2 Mekaaninen asennus

Asennus savupiippuun




Jos...	niin...
savuimuri asennetaan muurattuun savupiippuun...	savuimuriin on kiinnitettävä kulmajalka, ks. alla.
savuimuri asennetaan terässavupiippuun...	savuimuriin on kiinnitettävä laippa (lisävaruste), ks. alla.
RS 009:	Aksiaalisiipyörän kuljetustuki poistetaan ja varmistetaan, että siipyörä pyörii tasaisesti ja esteettä
RS 014/016:	 Poista saranoiden kuljetuskiinnikkeet ennen asentamista.

Asennus muurattuun savupiippuun

Porras	Teko
1	<p>Hormiaukko mitataan ja mineraalivillalevyyn tehdään vastaavan kokoinen aukko. Mineraalivillalevyyn on kuitenkin aina jätettävä vähintään 20 mm leveät reunat.</p> <p>Huom! Alumiinifoliolla päälystetty mineraalivillalevyn sivu asennetaan ylöspäin, savuimurin pohjaan vasten.</p> 
2	<p>Kulmarautajalat asennetaan alustalevyn alapinnassa oleviin uriin ja kiinnitetään mukana toimitetuilla ruuveilla ja muttereilla. Huomaa, että pultit asennetaan altapäin.</p> 




3	<p>Jalkojen välinen etäisyys sovitetaan savuhormin aukon mukaan ja kiristetään mutterit.</p> <p>Huomaa, että jalkojen ja hormin sisäpinnan väliin on jätettävä 2-4 mm tilaa, etteivät savuimurin värähtelyt siirry savupiippuun.</p> <p>A- ja B-mitat: katso vaihe 1.</p>	
---	---	---

Asennus terässavupiippuun

Vaihe	Toimenpide	
1	Terässavupiipussa käytetään laippaa (C), joka asennetaan työntämällä kanavayhde alas savupiippuun (D).	 
2	Aseta mineraalivillamatto (A) laipalle (C) alumiinifolio ylöspäin ja leikkaa mattoon laipan reiän kokoinen aukko.	
3	Leikkaa mineraalivillamatosta kulmat pois, jotta tärinänvaimentimille (B) jäää tilaa. Jos asennat savuimurille lämpötila-anturin, mineraalivillamatton alumiinifolioon on leikattava tilaa sitä varten, jotta savuimuri voi olla tasaisesti matolla.	
4	Asenna savuimuri laipalle tärinänvaimentimien avulla.	
5	Savuimuri on nyt valmis asennettavaksi savupiippuun.	


Savuimurin kiinnittäminen savupiippuun

6

Porras	Teko
1	<p>Savuimuri on nyt valmis asettettavaksi. Mineraalivillalevy sijoitetaan savupiipun päähän alumiinifolio ylöspäin ja savuimuri asetetaan sen päälle.</p> 
2	<p>Varmusvaijeri asennetaan savupiippuun (1). Kiinnitys muurattuun savupiippuun tehdään mukana toimitetulla ruuvilla ja rawlplugilla ja teräksiseen itsekierreittävällä ruuvilla. Tämän jälkeen vaijeri pujotetaan alustalevyssä olevan reiän läpi ja kiinnitetään vaijerilukkoon.</p> <p>Varmusvaijeria kiristetään hieman ja vaijerilukko puristetaan (2) kiinni siten, että huolto tai puhdistusta varten avattu imuri pysyy paikallaan.</p> <p>Työkatkaisija (lisävaruste, joka ei kuulu toimitukseen) asennetaan savupiipun kylkeen niin, että se on helposti käillä, kun savuimurille tehdään huoltoa. Panssariletku sähkökaapeleineen asennetaan alhaalta päin työkatkaisijaan ruuvikkeen kautta.</p> 
3	<p>Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kulmarautajalkojen mutterit on kiristetty kunnolla (4), • savuimuri on paikallaan ja ruuvi kiristetty (5), • savuimurin savupiippuun yhdistävä varmusvaijeri on kiinnitetty (6), • varmusvaijeri on kiristetty ja vaijerilukko puristettu (7), • panssariletkun ruuvike on kiinnitetty kupuun (8), • käyttäjä on tietoinen siitä, että savuimurin on aina oltava toiminnassa, kun tulisijassa palaa tuli. 

1.3 Sähköliitintä

Moottorin ja savuimurin tekniset tiedot ovat typpikilvissä. Kaikkia 1-vaihemalleja voidaan säätää. Sähköliitännät tehdään kytkentäkaavion mukaisesti. Lisätietoja löytyy **exodraft**-ohjauksikön ohjeista. Kaikki savuimurit vaativat suojoimenpiteitä vahvavirtasäätösten mukaan. Käytetyn ukkosenjohdattimen on noudatettava voimassa olevia määräyksiä.



Työkatkaisijan asennus:

exodraft A/S huomauttaa, että kiinteästi asennettavien savuimurien yhteyteen on EU:n Konedirektiivin *) mukaan asennettava työkatkaisija.

*) Viittaus Konedirektiiviin 2006/42/EF - liite 1 - kohta 1.6.3 "Energiansyötön katkaisu".

Katkaisijan on:

- oltava lukittavissa, tai se on asennettava näkyville savuimurin lähelle.
- voitava katkaista syöttöjännite kaikista navoista - kontaktietäisyys väh. 3 mm jokaisessa navassa.
- Suurin etuvaroke 10 A.

Työkatkaisija voidaan tilata erikseen, koska se ei sisällä **exodraft**-laitteen toimitukseen


Liitintäjohtoja sähköliitintä		Portaaton elektroninen säätö	Suojaus:
RS009-4-1 RS012-4-1	ruskea = L sininen = Nsäätö kelta/vihreä =	Kyllä	Moottori kestää ylikuormituksen (impedanssisuojattu)
RS014-4-1 RS016-4-1 RS255-4-1 RS285-4-1	ruskea = L sininen = Nsäätö kelta/vihreä =	Kyllä	Moottori on suojaava ylikuormituksesta.

1.4 Huolto ja puhdistus

EXODRAFT RS-savuimurissa on huoltovapaat, kestovoidellut, suljetut erikoiskuulalaakerit. Määritellyissä käyttöolosuhteissa (savukaasut, 250°C lämpötila), laakereiden nimellinen käyttöikä on 10.000 tuntia. Laakereiden vaihtaminen on jätettävä **exodraft** HUOLLON tai pätevän ammattiilikkeen suoritettavaksi.

Käytetystä polttoaineesta riippuen savuimuri tarkastetaan ja puhdistetaan tarvittaessa (vähintään kerran vuodessa) seuraavasti:

Porras	Teko
1	Savuimuri pysäytetään työkatkaisimesta ja odotetaan, kunnes siivikko pysähtyy.
2	Ruuvi (A) irrotetaan ja käännetään taaksepäin saranoiden ja varmuusvaijerin varaan.
3	Aksialisiipipyörä/keskipakosiivikko puhdistetaan varovasti lastalla tai harjalla.
4	Tarkastetaan, onko verkossa tai jäähdityslevyn alapinnassa nokea ja puhdistetaan lastalla tai harjalla.
5	Kun savuimuri on huollettavana, on nuohoojalla esteetön pääsy hormiin.
6	Jos savuimurin käynti aiheuttaa värähtelyjä, syynä saattaa olla aksialisiipipyörään/keskipakosiivikkoon jäändyt lika, jolloin puhdistus on uusittava. Keskipakosiivikkoon mahdollisesti kiinnitettyjä tasapainotuspaloja ei saa poistaa.



1.5 Tekniset tiedot

Jos RS on asennettu oikein, melutaso on alle 67 dB(A) metrin etäisyydeltä mitattuna. Muut tiedot ilmenevät tuoteluetelosta.

Vakiokokoontamossa toimitettava RS on tarkoitettu enintään 250°C savukaasulämpötiloille. Jos lämpötila on korkeampi, kuitenkin enintään 300°C, laippaan asennettavan savuakaasumurin värähtelynvaimentimenä käytetään RSD-tyyppisiä säätöruuveja tai SVD-RS -värähtelynvaimentinta. Katso erityisohje.

1.6 Takuu

exodraft myöntää savuimurille 2 vuoden tehastakuun laskutuspäivästä alkaen. Asennus on jätettävä pätevän ammattiasesojan suoritettavaksi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

2. IT - Informazioni sul prodotto

La ventola per caminetti di tipo **exodraft RS** viene fornita con staffe, cavo armato, cavo di sicurezza e una piastra in lana minerale per evitare vibrazioni.

Sono inoltre incluse due viti ad alette da impiegare laddove le condizioni lo permettano.

Attenzione!



- Tutte le installazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato in conformità alle disposizioni di legge nazionali**



- Evitare incendi nel caminetto. Assicurarsi che il camino sia stato pulito prima di montare la ventola**
- La ventola del caminetto deve essere sempre accesa quando il focolare è in uso**
- Prima di installare la ventola, leggere sempre le istruzioni per l'installazione dell'unità di comando exodraft**

2.1 Costruzione e progettazione

Costruita in alluminio, la ventola RS è progettata per lo scarico orizzontale. È disponibile in sei dimensioni: RS 009, 012, 014, 016, 255 e 285.

Tutti i tipi possono essere aperti per la manutenzione e la pulizia


Dimensioni e peso

Ventola	Peso	Pala/rotore
RS009-4-1	9 kg	Pala in acciaio inossidabile
RS012-4-1	14 kg	
RS014-4-1	18 kg	Pala in acciaio inossidabile
RS016-4-1	25 kg	
RS255-4-1	14 kg	Rotore in alluminio
RS285-4-1	20 kg	

Componenti principali


La RS presenta i seguenti componenti principali:

a	Sezione superiore
b	Sezione inferiore
c	Motore
d	Piastre di raffreddamento
e	Pala/rotore
f	Cerniera di sicurezza
g	Rete di sicurezza
h	Cavo armato e cavo di collegamento
i	Piastra in lana minerale
j	Cavo di sicurezza
k	Staffe, bulloni e dadi





2.2 Istruzioni per l'installazione

Prima dell'installazione sul caminetto

Se...	allora...
la ventola deve essere montata su un caminetto in mattoni...	il caminetto deve essere dotato di staffe; vedere sotto
la ventola deve essere montata su un caminetto in acciaio...	è necessaria una flangia (su ordinazione); vedere sotto
RS 009:	togliere la staffa di sicurezza per il trasporto situata vicino al rotore e verificare che il rotore stesso sia in grado di girare liberamente
RS 014/016:	 <p>rimuovere il bullone di sicurezza per il trasporto posto sulle cerniere prima di procedere al montaggio</p>

Prima dell'installazione sulla muratura in mattoni di un caminetto




Passaggio	Azione	
1	<p>Misurare il diametro interno del caminetto e praticare il foro nella piastra in lana minerale in base a questo dato</p> <p>Ci deve essere sempre un minimo di 20 mm di superficie della piastra in qualsiasi punto attorno alla circonferenza del foro</p> <p>NB: il lato della piastra in lana minerale coperto con la pellicola di alluminio deve essere collocato in cima, ovvero verso la ventola</p>	
2	<p>Montare e serrare le staffe nella parte inferiore della piastra di base utilizzando i bulloni e i dadi forniti in dotazione</p> <p>Il bullone deve essere inserito da sotto</p>	

<p>3 Regolare la distanza tra le staffe in base al diametro interno del caminetto, quindi serrare i dadi. Ci deve essere uno spazio di 2-4 mm tra le staffe e il caminetto, in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni dalla ventola al caminetto stesso</p> <p>Misure A e B: fare riferimento al passaggio 1</p>	
---	--

Prima dell'installazione sul caminetto in acciaio

Passaggio	Azione
1	Viene impiegata una flangia (C) che viene montata in modo che l'estremità maschio si inserisca nel caminetto (D)
2	Collocare la piastra in lana minerale (A) sulla flangia (C) con la pellicola di alluminio rivolta verso l'alto, quindi praticare un foro nella piastra in lana minerale; il foro deve avere lo stesso diametro del foro della flangia
3	Tagliare gli angoli della piastra in lana minerale in modo che vi sia spazio per gli smorzatori di vibrazioni (B) Se si prevede di installare un sensore di temperatura con la ventola, tagliare la pellicola di alluminio sulla piastra in lana minerale per creare spazio per il sensore; in questo modo la piastra sarà anche a livello con il caminetto
4	Applicare la flangia sulla ventola del caminetto utilizzando gli smorzatori di vibrazioni forniti in dotazione con la flangia
5	È ora possibile montare la ventola sul caminetto

Savuimurin kiinnittäminen savupiippuun


Passaggio	Azione	Passaggio
1	La ventola è ora pronta per il montaggio. Collocare la piastra in lana minerale in cima al caminetto con la pellicola di alluminio rivolta verso l'alto, quindi sistemarvi la ventola	
2	Installare il cavo di sicurezza nel caminetto (1). Servirsi della vite e del tassello a espansione forniti in dotazione in caso di caminetto in mattoni e della vite autofilettante in caso di caminetto in acciaio. Far quindi passare il cavo attraverso il foro nella piastra di base fino al morsetto Serrare il cavo di sicurezza e il morsetto (2) così da tenere la ventola ferma quando viene aperta per operazioni di manutenzione o pulizia L'interruttore di isolamento deve essere montato sul lato del camino (3) in modo da essere facilmente accessibile durante la manutenzione della ventola. Il cavo armato deve essere installato nella parte inferiore dell'isolatore e portato verso l'alto nell'interruttore attraverso il mancotto di accoppiamento	
3	Prima dell'accensione verificare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • i dadi delle staffe sono serrati (4) • la ventola è chiusa e la vite è serrata (5) • il cavo di sicurezza è collegato saldamente al caminetto (6) • il cavo di sicurezza e il morsetto sono serrati (7) • il dado cieco sul cavo armato è serrato (8) • il cliente è consapevole che la ventola deve sempre essere accesa ogni volta che il focolare o il boiler sono in uso 	

2.3 Cablaggio

I dati tecnici della ventola e del motore sono esposti sulla placca della ventola. Tutti i modelli monofase sono regolabili.

I cavi devono essere collegati secondo lo schema. Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni per le unità di comando **exodraft**. Tutte le ventole **exodraft** richiedono ulteriori dispositivi di sicurezza in osservanza delle normative sull'elettricità.

Qualunque parafulmine collegato alla ventola deve rispettare le norme in vigore.



Interruttore di isolamento

Secondo le disposizioni della Direttiva Macchine* della UE, una ventola per caminetti deve sempre essere dotata di interruttore di isolamento. L'interruttore di isolamento deve essere conforme agli standard di cablaggio nazionali.

L'interruttore di isolamento deve essere ordinato separatamente, in quanto non è incluso nella fornitura standard della ventola per caminetti **exodraft**.

* Consultare la Direttiva Macchine (2006/42/CE) - Allegato 1 punto 1.6.3 "Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia".

Cavo di collegamento e cablaggio	Regolatore elettronico variabile regolabile	Protezione
RS009-4-1 RS012-4-1	marrone = L blu = Nreg giallo/verde = <u> </u>	Sì
RS014-4-1 RS016-4-1 RS255-4-1 RS285-4-1	marrone = L blu = Nreg giallo/verde = <u> </u>	Sì

2.4 Manutenzione e pulizia

Il motore della ventola RS dispone di speciali cuscinetti a sfere sigillati e permanentemente lubrificati che non richiedono manutenzione. La sostituzione di questi cuscinetti deve essere eseguita da tecnici dell'ASSISTENZA **exodraft** o da personale altrettanto qualificato.

Ispezione e pulizia

L'ispezione e la pulizia devono essere eseguite quando necessario (almeno una volta l'anno), a seconda del combustibile utilizzato. Procedere come segue:

Passaggio	Azione	
1	Utilizzare l'interruttore di isolamento per spegnere la ventola. Attendere che la ventola si fermi	
2	Allentare la vite (A), quindi aprire la sezione superiore della ventola in modo che penda dalle sue cerniere e dal cavo di sicurezza	
3	Utilizzando un raschietto o un pennello, pulire la pala / il rotore centrifugo	
4	Ispezionare il percorso del fumo attraverso le sezioni superiore e inferiore della ventola per individuare eventuali depositi di fuliggine; laddove necessario, pulire con un raschietto o un pennello	
5	Quando la ventola è aperta è anche possibile spazzare il caminetto	
6	Non rimuovere i pesi presenti sul rotore centrifugo	

2.5 Dati tecnici

Ad una distanza di oltre 1 metro dalla ventola RS, il livello di rumorosità è inferiore a 67 dB, se la ventola è installata correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo.

La versione standard della ventola RS è progettata per funzionare con una temperatura massima dei gas della canna fumaria di 250°C. A temperature superiori, e comunque non oltre i 300°C, la piastra in lana minerale deve essere sostituita con viti di regolazione opzionali (tipo RSD) o smorzatori di vibrazioni (tipo SVD-RS) sulla flangia. Consultare le apposite istruzioni per questi componenti.

2.6 Garanzia

exodraft fornisce per le ventole una garanzia di due anni valida dalla data di fatturazione. Le ventole **exodraft** devono essere installate da personale qualificato. **exodraft** si riserva il diritto di apportare modifiche a queste istruzioni senza preavviso.

3. IS - Vöruupplýsingar

exodraft reyksuga, gerð RS, er afhent með festingum, hitabolnum kapli, öryggisvír og steinullarmottu svo að festingin verði titringsfrí. (Tvær vængjarær eru einnig innifaldar, til notkunar þar sem aðstæður leyfa).

Aðvörðun!



- Öll uppsetning verður að vera gerð af hæfum starfsmönnum
- í samræmi við landslög og reglugerðir



- Forðist eld í reykháf – tryggið að reykháfurinn hafi verið hreinsaður áður en reyksugan er sett upp.
- Reyksugan verður alltaf að vera í gangi þegar arininn er í notkun.
- Vinsamlega lesið uppsetningarleiðbeiningarnar fyrir exodraft stýrieininguna áður en reyksugan er sett upp.

3.1 Smíði og hönnun

Bolur og umgerð eru gerð úr 5 mm steyptu áli, RS - reyksugan er hönnuð fyrir láréttan útblástur. Hún fæst í sex stærðum: RS 009, 012, 014, 016, 255 og 285.

Allar gerðir er hægt að opna vegna þjónustu og hreinsunar


Stærð og þyngd

Reyksuga	Þyngd	Viftuspaðar/hverfill
RS009-4-1	9 kg	Viftuspaðar úr ryðfríu stáli
RS012-4-1	14 kg	
RS014-4-1	18 kg	Viftuspaðar úr ryðfríu stáli
RS016-4-1	25 kg	
RS255-4-1	14 kg	Hverfill úr 5 mm steyptu áli
RS285-4-1	20 kg	

Aðalhlutar


Í RS eru eftirtaldir aðalhlutar:

a	Efri hluti
b	Neðri hluti
c	Mótör
d	Kæliplötur
e	Viftuspaðar/hverfill
f	Öryggislöm
g	Öryggisgrind
h	Hitabolinn kapall og tengikapall
i	Steinullarmotta
j	Öryggisvír
k	Festingar, boltar og rær





3.2 Uppsetningarleiðbeiningar

Fyrir uppsetningu á reykháf

Ef.....	þá...
setja á reyksuguna á múrsteinsreykháfa...	verða að vera festingar á reykháfnum – sjá hér fyrir neðan
setja á reyksuguna á stálreykháfa...	þarf sérstakan flanga (aukahlut) – sjá hér fyrir neðan
RS 009:	Fjarlægið flutningsöryggisfestinguna sem er rétt hjá viftuspaðanum og athugið hvort viftuspaðinn snúist auðveldlega
RS 014/016:	 <p>takið burt flutningsöryggisboltann á löminni fyrir uppsetningu.</p>

Fyrir uppsetningu á múnsteinshleðslu reykháfs




Skref	Aðgerð
1	<p>Mælið innra þvermál reykháfsins og skerið gatið í steinullarmottuna samkvæmt því.</p> <p>Athugið að alltaf þurfa að vera minnst 20 mm af mottuefninu í kring um gatið.</p> <p>ATH. Hlið steinullarmottunnar sem klædd er með álpynnu á að snúa upp, þ.e. að reyksugunni.</p> 
2	<p>Settu upp festingarnar neðan á grunnplötuna og festu þær með boltunum og rónum sem fylgja.</p> <p>Vinsamlega athugið að boltana á að setja í neðan frá.</p> 

<p>3 Stillið bilið milli festinganna þannig að samsvari innra þvermáli reykháfsins og herðið síðan rærnar. Athugið að það á að vera 2-4 mm bil milli festinganna og reykháfsins til að forðast að titringur leiðist frá reyksugunni til reykháfsins.</p> <p>Mál A og B – sjá skref 1.</p>	
---	--

Fyrir uppsetningu á stál reykháf

Skref	Aðgerð
1	Notaður er flangi (C) þannig að endinn með töppum sitji í reykháfnum (D)
2	Setjið steinullarmottuna (A) á flangann (C) þannig að álpynnan snúi upp og skerið gat í steinullarmottuna, gatið á að hafa sama þvermál og gatið í flanganum
3	Skerið hornin af steinullarmottunni, þannig að pláss sé fyrir titringsdeyfana (B) Ef setja á upp hitaskynjara með reyksugunni, skerið álpynnuna á steinullarmottunni til að búa til pláss fyrir skynjarann, þetta tryggir einnig að mottan sitji lárétt á reykháfnum
4	Setjið flangann á reyksuguna með því að nota titringsdeyfana sem fylgja flanganum
5	Nú er hægt að setja reyksuguna á reykháfinn.

Reyksugan sett á reykháfinn


Skref	Aðgerð	Skref
1	Reyksugan er nú tilbúin til ásetningar. Setjið steinullarmottuna ofan á reykháfinn þannig að álþynnан snúi upp og setjið reyksuguna ofan á mottuna	
2	<p>Setjið öryggisvírrinn í reykháfinn (1). Notið skrúfuna sem fylgir og mórtappann í múnsteinsreykháf og sjálfskerandi skrúfuna í stálreykháf. Setjið síðan vírrinn gegnum gatið í grunnplötunni og í vírlásinn</p> <p>Herðið öryggisvírrinn lítið eitt og herðið vírlásinn (2) þannig að reyksugan sitji föst þegar hún er opnuð vegna þjónustu eða hreinsunar</p> <p>Öryggisrofann á að setja á hlið reykháfsins (3) þannig að auðvelt sé að komast að honum þegar reyksugunni er þjónað. Hitapolna kapalinn á að tengja neðanfrá og upp í gegnum þéttinippil inn í rofadósina</p>	
3	<p>Áður en gangsett er gætið þess að:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rærnar í festingunum séu hertar (4) • reyksugan sé lokað og skrúfan hert (5) • öryggisvírrinn sé klemmdur við reykháfinn (6) • öryggisvírrinn og vírlásinn séu hertir (7) • kósinn á hitapolna kaplinum sé festur (8) • notandanum sé kunnugt um að reyksugan verður alltaf að vera í gangi þegar arininn/ketillinn er í notkun 	

3.3 Tengingar

Tæknilýsingu viftuspaða/hverfils og mótors er að finna á kennispjaldi reyksugunnar. Allar einfasa gerðir eru hraðastillanlegar.

Leiðslur eru tengdar samkvæmt tengimynd. Til að fá nánari upplýsingar, sjá leiðbeiningar fyrir **exodraft** stýrieiningar. Allar **exodraft** reyksugur krefjast sérstakra öryggisráðstafana samkvæmt rafmagnsreglugerðum.

Ef eldingarvari er tengdur reyksugunni verður hann að fylgja viðeigandi lagaákvæðum.



Öryggisrofi

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar ESB um vélbúnað* verður reyksuga alltaf að vera með uppsettan öryggisrofa. Öryggisrofinn verður að uppfylla gildandi raflagnastaðla.

Öryggisrofann verður að panta sérstaklega þar sem hann er ekki hluti af staðlaðri afhendingu **exodraft** reyksugu.

*Vinsamlega sjá Vélatilskipun (2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE) – Viðauka lið 1.6.3 "Aðskilnaður orkugjafa"

Tengikapall og raflögn		Rafeindastýring með breytilegri stillingu	Vörn
RS009-4-1 RS012-4-1	brúnn = L blár = Nreg gulur/grænn =	Já	Mótörinn þolir að vera stöðvaður (samviðnámsvörn)
RS014-4-1 RS016-4-1 RS255-4-1 RS285-4-1	brúnn = L blár = Nreg gulur/grænn =	Já	Mótörinn þarf yfirálagsvörn


3.4 Þjónusta og hreinsun

Mótorinn í RS - reyksugunni er með sérstökum kúlulegum sem eru lokaðar, smurðar fyrir allan endingartímann og viðhaldsfrírar. Ef skipta þarf um legur ætti það að vera gert af tæknimanni frá **exodraft** SERVICE eða tæknimanni með samsvarandi réttindi.

Skoðun og hreinsun

Skoðun og hreinsun á að fara fram eftir þörfum (minnst einu sinni á ári), eftir því hvaða eldsneyti er notað. Notið eftifarandi aðferð:

Skref	Aðgerð
1	Notið öryggisrofann til að slökkva á reyksugunni. Bíðið þar til viftuspaðinn/hverfilinn hættir að snúast
2	Losið skrúfuna (A) og opnið efri hluta reyksugunnar þannig að hún hangi á löminni og öryggisvínum
3	Notið sköfu eða bursta og hreinsið viftuspaðana/hverfilinn vandlega
4	Athugið hvort sót hefur safnast í leiðina sem reykrinn fer gegnum efri og neðri hluta reyksugunnar og hreinsið þar sem þarf með sköfu og bursta
5	Þegar reyksugan er opin er líka hægt að hreinsa reykháfinn
6	Gætið þess að ef lóð eru á viftuspöðum/hverflinum séu þau ekki tekin af



3.5 Tæknileg lýsing

Hávaðastigið er undir 67 dB í fjarlægð meiri en einn metra frá RS - reyksugunni þegar hún er sett rétt upp. Frekari upplýsingar eru í myndalistanum.

Staðalgerðin af RS - reyksugunni er gerð til að vinna við að hámarki 250°C hitastig reykháfsgass. Við hærra hitastig, þó mest 300°C, ætti að skipta um steinullarmottuna og setja eftir vali stilliaskrúfur (gerð RSD) eða titringsdeyfa (gerð SVD-RS) við flangann. Sjá sérstakar leiðbeiningar fyrir þessa hluti.

3.6 Ábyrgð

exodraft veitir tveggja ára ábyrgð á reyksugum sínum, sem gildir frá dagsetningu reiknings.

exodraft viftur verða hæfir starfsmenn að setja upp.

exodraft áskilur sér rétt til að gera breytingar á þessum leiðbeiningum án undanfarandi tilkynningar

4. PL- Informacje o produkcie

Wyciąg kominowy **exodraft** typu RS jest dostarczany z zaczepami montażowymi, peszlem ochronnym, linką zabezpieczającą i matą z wełny mineralnej, a także z opakowaniem tłumików umożliwiającym redukcję wibracji wentylatora. Umożliwiającą redukcję wibracji. (Dołączono również dwie śruby motylkowe, z których można skorzystać, jeśli pozwalają na to warunki).

Nieumiejętne palenie może prowadzić do powstania nadmiernych ilości sadzy, pożaru w kominie itp., co może spowodować uszkodzenie wyciągu. Prosimy zapoznać się z naszymi poradami odnośnie rozpalania i podtrzymywania ognia, które umieszczone zostały na stronie www.exodraft.com.

Ostrzeżenie!



- Wszelkie czynności instalacyjne muszą być przeprowadzone przez przeszkolonych pracowników, z zachowaniem zgodności z lokalnymi przepisami.



- Unikaj pożarów w kominie – przed zamontowaniem wyciągu upewnij się, że komin został oczyszczony.
- Wyciąg kominowy powinien pracować zawsze, gdy używany jest kominek lub bojler.
- Przed zainstalowaniem wyciągu kominowego należy zapoznać się z instrukcją montażu jednostki kontrolnej exodraft.
- Jeśli system wentylacji exodraft został opracowany do montażu z uwzględnieniem paliwa stałego /mieszanego, należy upewnić się, że projekt spełnia wymagania normy EN15287-1. Jeśli nie można spełnić tych wymagań, w pomieszczeniu musi zostać zainstalowany czujnik dymu.
- exodraft zawsze zaleca montaż czujnika dymu w przypadku korzystania z paliwa stałego.
- Unikaj odkładania się sadzy i substancji smolistych, używając tylko sezonowego drewna (maksymalna wilgoć 20%).
- Na wyciągach zamontowanych na kotłach zasilanych biomasą formować się będzie osad. Szczególnie w przypadku kotłów zasilanych biomasą NIEZBĘDNA JEST REGULARNA INSPEKCJA I CZYSZCZENIE, ZWŁASZCZA W PIERWSZYCH DNIACH KORZYSTANIA, CELEM OPRACOWANIA HARMONOGRAMU REGULARNEJ INSPEKCJI I CZYSZCZENIA.

4.1 Konstrukcja i projekt

22

Korpus i obudowa wykonane są z odlewu aluminium; wyciąg RS został zaprojektowany do poziomego wyrzutu spalin. Jest dostępny w sześciu modelach: RS 009, 012, 014, 016, 255 i 285.

Wszystkie wyciągi można otworzyć celem wykonania czynności serwisowych lub konserwacyjnych.


Model i waga

Wyciąg kominowy	Waga	Koło łopatkowe/wirnik
RS009-4-1 RS012-4-1	9 kg 14 kg	Koło łopatkowe ze stali nierdzewnej.
RS014-4-1 RS016-4-1	18 kg 25 kg	Koło łopatkowe ze stali nierdzewnej.
RS255-4-1 RS285-4-1	14 kg 20 kg	Wirnik odlany z aluminium.

Główne elementy


Wyciąg RS składa się z następujących głównych komponentów:

a	Pokrywa.
b	Podstawa.
c	Silnik.
d	Płyty chłodzące.
e	Koło łopatkowe/wirnik.
f	Zawias bezpieczeństwa.
g	Siatka zabezpieczająca.
h	Przewód łączący w peszlu ochronnym.
i	Mata z wełny mineralnej.
j	Linka zabezpieczająca.
k	Zaczepy pozycjonujące, śruby i nakrętki.





4.2 Instrukcja montażu

Przed montażem na kominie

Jeśli	Wówczas
Wyciąg ma zostać zamontowany na kominie ceglany...	W kominie należy zamontować zaczepy montażowe – patrz poniżej.
Wyciąg ma zostać zamontowany na kominie stalowym...	Konieczne jest zastosowanie kryzy (dołączanej opcjonalnie) – patrz poniżej.
RS 009:	Usuń zaczep zabezpieczający na czas transportu, który umieszczono przy wirniku, i sprawdź, czy wirnik swobodnie się obraca. 
RS 014/016:	Przed montażem usuń trzpień zabezpieczający zawiasy na czas transportu.

Przed montażem na kominie murowanym




Krok	Czynność	
1	<p>Wykonaj pomiar średnicy wewnętrz komina i wytnij odpowiedni otwór w macie z wełny mineralnej.</p> <p>Pamiętaj, że mata z wełny mineralnej musi pokrywać powierzchnia wokół obrysu otworu na szerokości minimum 20 mm.</p> <p>Jeśli istnieje konieczność zainstalowania czujnika temperatury razem z wyciągiem kominowym, wytnij fragment folii aluminiowej z maty z wełny mineralnej, aby zrobić miejsce dla czujnika; pozwala to również upewnić się, że mata spoczywa równo na kominie</p> <p><u>Uwaga:</u> Matę z wełny mineralnej należy skierować warstwą pokrytą folią aluminiową do góry, w stronę wyciągu.</p>	
2	<p>Zamocuj i przykręć zaczepy pozycjonujące do spodu podstawy, korzystając z dostarczonych śrub i nakrętek.</p> <p>Należy pamiętać, aby trzpień włożyć od dołu zaczepów.</p>	

<p>3 Wyreguluj odległość między zaczepami montażowymi, tak aby dopasować je do wewnętrznego przekroju komina, a następnie dokręć śruby. Pamiętaj, że pomiędzy zaczepami a kominem należy zachować 2-4 mm przerwy, aby uniknąć przekazywania drgań z wyciągu na komin.</p> <p>Pomiary A i B – zapoznaj się z krokiem 1.</p>	
---	--

Przed montażem na stalowym izolowanym kominie

Krok	Czynność	
1	Konieczne jest zastosowanie kryzy (C), (dostarczanej opcjonalnie) którą należy umieścić w kominie (D).	
2	Umieść matę z wełny mineralnej (A) na kryzie (C) stroną z folią aluminiową skierowaną w górę i wytinij otwór w macie o średnicy zgodnej z otworem w kryzie.	
3	Obetnij rogi maty z wełny mineralnej, aby zrobić miejsce na montaż tłumików drgań (B). Jeśli istnieje konieczność zainstalowania czujnika temperatury z do wyciągu kominowego, wytnij fragment folii aluminiowej z maty z wełny mineralnej, aby zrobić miejsce na czujnik czujnika; pozwala to również upewnić się, że mata spoczywa równo na kominie.	
4	Przymocuj kryzę do wyciągu kominowego, korzystając z tłumików drgań dołączonych do kołnierza.	
5	Wyciąg można teraz zamontować na kominie.	

Montaż wyciągu kominowego na kominie

Krok	Czynność	Krok
1	Wyciąg jest gotowy do montażu. Umieść matę z włókna szklanego na kominie stroną z folią aluminiową skierowaną w górę i umieść wyciąg kominowy na macie.	
2	Zamontuj linkę zabezpieczającą w kominie (1). Użyj dołączonej śruby i kołka w przypadku komina ceglanego lub śruby samogwintującej w przypadku komina stalowego. Następnie zamontuj linkę wykorzystując otwór w podstawie do wyciągu. Dokręć lekko linkę zabezpieczającą i blokadę (2), tak aby zabezpieczyć wyciąg kominowy w przypadku otwarcia, w celu dokonania naprawy serwisowej lub konserwacji. Wyłącznik separujący (dołączany opcjonalnie) należy zamocować z boku komina (3) dla ułatwienia dostępu podczas wykonywania naprawy serwisowej wyciągu. Przewód połączeniowy w peszlu ochronnym należy podłączyć od spodniej części wyłącznika.	
3	Przed uruchomieniem należy się upewnić, że: <ul style="list-style-type: none">• śruby na zaczepach montażowych są dokręcone (4).• wyciąg kominowy jest zamknięty, a śruba dokręcona (5).• linka zabezpieczająca jest przymocowana do komina (6).• linka zabezpieczająca i blokada są dokręcone (7).• pierścień mocujący peszla jest dokręcony (8).• Użytkownik końcowy musi wiedzieć, iż wyciąg kominowy musi działać zawsze wtedy, gdy używany jest kominek / bojler / piec.	


4.3 Podłączenia elektryczne

26

Dane techniczne wyciągu i silnika umieszczone na są tabliczce znamionowej urządzenia. Wszystkie modele zasilane jednofazowo mają możliwość regulacji obrotów.

Przewody należy podłączyć zgodnie z rysunkiem. Więcej szczegółowych informacji znajduje się we wskazówkach dotyczących paneli sterujących **exodraft**. Wszystkie wyciągi **exodraft** wymagają dodatkowych zabezpieczeń (nadmiarowych i różnicowo-prądowych), zgodnych z przepisami dotyczącymi wysokich napięć. Maksymalny bezpiecznik nadmiarowy 10 A.

Instalacja odgromowa podłączona do wyciągu musi spełniać warunki zawarte w aktualnych przepisach.



Wyłącznik separujący

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy maszynowej UE* wyciąg kominowy musi być zawsze wyposażony w wyłącznik separujący. Musi on spełniać wymogi określone w państwowych standardach dotyczących okablowania.

Wyłącznik separujący należy zamówić osobno, ponieważ nie jest on częścią zestawu wyciągu kominowego **exodraft**.

*Zapoznaj się z Dyrektywą maszynową (2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE) – Załącznik 1, Pozycja 1.6.3: „Odłączenie od źródła zasilania”.

Podłączenie elektryczne	Regulacja elektroniczna	Zabezpieczenie	
RS009-4-1 RS012-4-1	Brązowy = L Niebieski = Nreg Żółty/zielony = <u> </u>	Tak	Blokada silnika (zabezpieczenie impedancyjne)
RS014-4-1 RS016-4-1 RS255-4-1 RS285-4-1	Brązowy = L Niebieski = Nreg Żółty/zielony = <u> </u>	Tak	Silnik wymaga zabezpieczenia przed przeciążeniem


4.4 Czynności serwisowe i konserwacyjne

Silnik wyciągu spalin posiada specjalne, nie wymagające konserwacji zamknięte łożyska kulkowe ze smarowaniem, przez co nie wymagają one prac konserwacyjnych. Jeśli konieczna będzie wymiana łożyska, czynność tę powinna wykonać osoba o odpowiednim przeszkoleniu.

Inspekcja i czyszczenie

Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie wyciągu należy wykonać według potrzeb (co najmniej 1 raz na rok), w zależności od rodzaju paliwa. Powinno ono przebiegać zgodnie z następującą procedurą:

Krok	Akcja
1	Wyłączyć wyciąg kominowy za pomocą wyłącznika. Począć, aż wirnik przestanie się obracać.
2	Poluzować śrubę (A), podnieść górną część obudowy przytrzymywaną przez zawiasy i zaczep bezpieczeństwa.
3	Za pomocą skrobaka lub szczotki dokładnie wyczyścić łopatki / wirnik.
4	Sprawić czy na kratce i dolnej części wyciągu oraz płytce izolującej przeciw działaniu wysokiej temperatury nagromadziły się sadze. Wyczyścić je za pomocą skrobaka lub szczotki.
5	Otwarcie wyciągu kominowego zapewnia wolny dostęp do czyszczenia przewodu kominowego.
6	Upewnij się, że podczas konserwacji nie usunięto żadnych elementów wyważających wirnika.



4.5 Dane techniczne

W przypadku poprawnego montażu natężenie dźwięku nie przekracza poziomu 67 dB w odległości powyżej 1 metra od wyciągu RS. Dalsze informacje dostępne są w katalogu.

Standardowa wersja wyciągu RS została opracowana pod kątem zastosowań, gdzie maksymalna temperatura gazów spalinowych wynosi 250°C. Przy wyższych temperaturach, do maks. 300°C, matę z wełny mineralnej należy zastąpić opcjonalnymi śrubami mocującymi (typu RSD) lub tłumikami drgań (typu SVD-RS) przy kryzie. Zapoznaj się ze specjalnymi wytycznymi dotyczącymi tych części.

4.6 Gwarancja

exodraft dostarcza dwuletnią gwarancję fabryczną na wyciągi kominowe, obowiązującą od daty sprzedaży na fakturze.

Wyciągi kominowe **exodraft** muszą być montowane przez przeszkolonego technika. Firma **exodraft** zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.



3110020-2011-08-29

EU Declaration of Conformity

28

DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne NO: EU-Samsvarserklæring PL: EU Deklaracja zgodności	NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration FI: EU-Vaatinmustenmukaisuusvakuutus IS: ESS-Samræmisstaðfesting IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea
exodraft a/s C.F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ	
-erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: -hereby declares that the following products: -erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: -déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: -erklärer på eget ansvar at følgende produkter: -niniejszym oświadcz, że następujące produkty:	-veklaart dat onderstaande producten: -deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: -vastaa siltä, että seuraava tuote: -Staðfesti à eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: -dichiara con la presente che i seguenti prodotti:
RS009, RS012, RS014, RS016, RS255, RS285	
-som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: -were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: -die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: -auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: -som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: -zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	-zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: -som omfattas av denna deklaration, överensstämmer m ota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: -sem eru meðtalin i staðfestingu Pessari, eru i fullu samræmi við eftirtalda staðla: -sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
EN60335-1, EN60332-2-80, DS/EN ISO 12100-1: 2003, DS/EN ISO 12100-2: 2003	
-i.h.t bestemmelser i direktiv: -in accordance with -entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: -suivant les dispositions prévues aux directives: -i.h.t bestemmelser i direktiv: -zgodnie z:	-en voldoen aan de volgende richtlijnen: -enligt bestämmelserna i följande direktiv: -seuraavien direktiivien määritysten mukaan: -med tilvisun til àkværdana eftirlits: -in conformità con le direttive:
-Maskindirektivet: -the Machinery Directive: -Richtlinie Maschinen: -Directive Machines: -Maskindirektivet: -Dyrektywą maszynową:	-de machinerichtlijn: -Maskindirektivet -Komedirektiivi: -Vèlaeftirlitið: -Direttiva Macchinari:
2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE	
-Lavspændingsdirektivet: -the Low Voltage Directive: -Niederspanningsrichtlinie: -Directive Basse Tension: -Lavspenningsdirektivet: -Dyrektywą Niskonapięciową	-de laagspanningsrichtlijn: -Lågspänningssdirektivet: -Pienjännitedirektiivi: -Småspennueftirlitið: -Direttiva Basso Voltaggio:
2006/95/EC	
-EMC-direktivet: -and the EMC Directive: -EMV-Richtlinie: -Directive Compatibilité Electromagnétique: -EMC-direktivet: -Dyrektywą EMC – kompatybilności elektromagnetycznej	-en de EMC richtlijn: -EMC-direktivet: -EMC-direktiivi: -EMC-eftirlitið: -Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
2004/108/EC	
Odense, 01.03.2011 -Adm. direktør -Managing Director Jørgen Andersen 	-Algemeen directeur -Geschäftsführender Direktor -Président Directeur Général -Verkställande direktör -Toimitusjohtaja -Framkvemdstjóri -Direttore Generale

3110020-2011-08-29



3110020-2011-08-29



3110020-2011-08-29





DK: exodraft

C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

SE: exodraft

Ärnäsvägen 25B
SE-432 96 Åskloster
Tlf: +46 (0)8-5000 1520
Fax: +46 (0)340-62 64 42
info@exodraft.se
www.exodraft.se

NO: exodraft

Fjordgløttveien 11
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
Fax: +47 3378 4110
info@exodraft.no
www.exodraft.no

UK: exodraft

Unit 3, Lancaster Ct.
Cressex Business Park
GB-High Wycombe HP12 3TD
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

FR: exodraft

70, avenue de Clichy
75017 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 90 88 90
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr

DE: exodraft

Niederlassung Deutschland
Rosengartenstr. 9
DE-55569 Monzingen
Tel: +49 (0)6751 855 599-0
Fax: +49 (0)6751 855 599-9
info@exodraft.de
www.exodraft.de