

Vuototiivis jakotukkikaappi Työohje



1. Käyttötarkoitus

WehoFloor vuototiivis jakotukkikaappirunkoa käytetään, kun jakotukki halutaan asentaa seinän sisään ja ohjata mahdollinen vuotovesi näkyville. Sitä voidaan käyttää myös pinta-asennuksessa, kun kaapista halutaan vuotovesitiivis.

WehoFloor vuotovesitiiviin kaapin runko asennetaan seinärungon sisään, jonka minimisyvyys on 100 mm. Kaapin pohjalla on reiät putkiläpiviennille. Kaappi on valmistettu 1 mm pulverimaalattusta teräslevystä.

WehoFloor vuotovesitiiviin jakotukkikaapin toimitukseen kuuluvat lisäksi seuraavat tuotteet:

- Roiskesuoja, jota voidaan myös käyttää työma-
aikaisena suojana jakotukille.
- Läpiviennit lattialämmitysputkille.
- Vuodonilmaisinputki
- Läpivientiholkki vuodonilmaisinputkelle
- Seinälaippa
- Lukko

Kaapin kyljessä ja pohjassa on varaus syöttövesiputkien läpiviennille, jotka avataan tarvittaessa vasaran ja metallitaltan avulla.

2. Kaapin asennus puurunkoiseen seinään

Suosittelemme, että kaappi asennetaan ennen lattialämmitysjärjestelmän asennusta.

Kiinnitä kaappi riittävän korkealle siten, että kaapin pohjasta tulevalle vuodonilmaisinputkelle tulee riittävä kaato.

Kaapin kyljessä oleva varaus syöttöputkelle avataan.

Uppoasennuksessa levytys voidaan tehdä kaapin rungon päälle ja asennus viimeistellään kehyksellä. Kehystä ei saa kiristää liikaa, koska rakennuslevy on tukena välissä.

Putkiläpiviennit ovat kumia ja valmiiksi mitoitettu eri putkihalkaisijoille (9, 20 ja 25-35 mm). Läpiviennit asennetaan lattialämmitysputkille varattuihin läpivientiaukkoihin.

Läpivientikumit katkaistaan kärjestä putkikoon mukaan terävällä veitsellä. Aukon tulee olla napakan kokoinen vesitiiveyden varmistamiseksi. Putken asennuksessa läpiviennissä voi käyttää apuna esim. saippuavettä. Läpivientikumi asennetaan jokaiseen kaapin pohjalla olevaan reikään.

Jos kaappi asennetaan jälkeinpäin, lämmitysputket ja syöttöputki pitää irrottaa jakotukista ja liittimet poistaa. Huom! Merkitse putket ennen irrotusta, että ne eivät sekoitu. Tämän jälkeen lämmitysputket tuodaan kaappiin pohjassa olevien reikien kautta.

Vuototiivis jakotukkikaappi Työohje



3. Lattialämmitysjakotukin asennus kaappiin

Lattialämmitysjakotukki asennetaan kaapin takaseinälle. Kaapin yläosasta avataan reiät sähkökaapeleiden läpivientejä varten.

Toimitukseen sisältyvä muovilevy asennetaan oven taakse mahdollista roiskevettä varten. Levy toimii myös työnaikaisena suojana, kunnes ovi asennetaan paikoilleen.

Viimeiseksi asennetaan kaapin kehys ja ovi, jota on tarjolla uppoasennettava tai pintaan asennettava malli.

4. Vuotoveden ohjaus näkyville

Kaapin pohjalle asennetaan viemäröinti 25 mm suojaputkella mahdollista kondenssi- tai vuotovettä varten. Vuotovesi ohjataan jakotukin pohjasta seinärakenteen läpi näkyvälle paikalle.

Läpiviennissä käytetään läpivientikappaletta, joka asennetaan alaspäin pohjan läpi tulevan suojaputken sisään.

Ylivuotoputki tuodaan ulos sopivaan kohtaan ja kannakoidaan seinärunkoon. Putken pituus on korkeintaan 1,5 m ja se katkaistaan lopulliseen mittaan, kun seinä on levytetty valmiiksi.

Toimituksessa mukana olevalla kromilaipalla ylivuotoputken pää voidaan siistiä, jos putki tulee kipsilevyn läpi.

Huom! Vuotovesiputken täytyy olla näkyvällä paikalla, jotta mahdollinen vuoto on helposti havaittavissa

TUOTETIEDOT:

Tuote	Koko (mm)	Uponor-nro	LVI-nro
WehoFloor kaappi, vuotovesitiivis 550/JT6	550x690x96	1089895	2032134
WehoFloor kaappi, vuotovesitiivis 850/JT12	850x690x96	1089896	2032135
WehoFloor pinta-asennusovi 550/JT6	494x623	1087514	2032136
WehoFloor pinta-asennusovi 850/JT12	794x623	1087515	2032137
WehoFloor uppoasennusovi- ja kehys 550/JT6	587x723	1087516	2032138
WehoFloor uppoasennusovi- ja kehys 850/JT12	887x723	1087517	2032139
Kaapin mukana toimitettavat tuotteet, saatavana myös varaosina.			
Uponor Aqua PLUS ylivuotoputken läpivienti M7	25/20	1063462	2072202
Uponor Aqua PLUS seinälaippa	25	1063467	2072197
Uponor Vario putkiläpivienti FK	9-20	1084171	2024304
Uponor Vario putkiläpivienti FK	20-35	1084172	2024305

Lisätietoja

Uponor Suomi Oy

Kouvolantie 365, 15560 NASTOLA
P 020 129 211
asiakaspalvelu@uponor.com
www.wehopex.fi