

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hilti-palokatkokaulus CFS-SL GA

Nro Hilti CFS-SL GA

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti-palokatkokaulus CFS-SL GA

2. Käyttötarkoitus:

Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-20/1234 (20.12.2020)

Kaapeli- ja kanavaläpiviennit	Kaapelit, kaapeliniiput, kanavat ja kanavaniput
-------------------------------	---

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350454-00-1104 "Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote"

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-20/1234 (20.12.2020)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

ETA-Danmark A/S

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA-Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reaktio paloon	Luokka E standardin EN 13501-1 mukaisesti.
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN 13501-2 mukaisia. Katso ETA-20/1234 (20.12.2020)
Ilmanläpäisevyys	Testattu standardin EN 1026 mukaisesti, katso ETA-20/1234 (20.12.2020)
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Z ₂ standardin EAD 350454-00-1104 mukaisesti. Ehto 2.2.9.3.1.
Vaaralliset aineet	Katso ETA-20/1234 (20.12.2020)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation