

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR

Nro Hilti CFS-S ACR PS

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR

2. Käyttötarkoitus:

Läpivienttiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0292 (31.01.2018)

Putkiläpiviennit	Eristetyt ja eristämättömät metalliputket Eristetyt komposiittiputket
------------------	--

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350454-00-1104 Läpivienttiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-10/0292 (31.01.2018)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

OIB Itävallan rakennustekninen instituutti

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä
Reaktio paloon	Luokka D	EN 13501-1
Palonkestävyys	katso ETA-10/0292 (31.01.2018)	EN 13501-2.
Ilmanläpäisevyys		EN 1026
Vedenläpäisevyys		EAD 350454-00-1104
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästöt		Ei arvioitua suoritustasoa
Mekaaninen kestävyys ja lujuus		Ei arvioitua suoritustasoa
Iskun/liikkeen vastustus		Ei arvioitua suoritustasoa
Tarttuminen		Ei arvioitua suoritustasoa
Kestävyys	Tyyppi Y ₂	EAD 350454-00-1104.
Ilmaääneneristys	katso ETA-10/0292 (31.01.2018)	Ei arvioitua suoritustasoa
Lämpöominaisuudet		Ei arvioitua suoritustasoa
Vesihöyryn läpäisevyys		Ei arvioitua suoritustasoa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Brij Bhushan-Singh
Produktmanager
Business Unit Fire Protection
Hilti Aktiengesellschaft

Martin Althof
Leiter Qualitätssicherung
Business Unit Fire Protection
Hilti Aktiengesellschaft