

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO / IEC 17050-1 mukaisesti)

- 1) **Nro.**
MELTEX OY PLASTICS
- 2) **Antajan nimi:**
Kokonniementie 10
- Antajan osoite:**
17800 KUHMOINEN
- 3) **Vakuutuksen kohde:**
Kaapelinsuojaputki
-
Asennusluokka A ja B
-
Ø 140
-

4) **Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde on seuraavien asiakirjojen vaatimusten mukainen:**

Asiakirjan tunnus	Otsikko	Painos / Julkaisupäivä
STANDARDI	SFS 5608	1992-09-25
5)
.....

Lisätietoja:

Polyeteenin materiaaliominaisuuksia

- 6) MFR (190° / 2,16 kg) 0,2-0,4 g / 10 min, tiheys 945-965 kg/m³, vetolujuus min. 24 Mpa,
.....
murtovenymä min. 300%, kimmokerroin 900 Mpa
-

Allekirjoitettu antajan nimissä:

Kuhmoinen

.....
06.05.2013

(Vakuutuksen laatimisaika ja -päivämäärä)

Osmo Torvinen Tuotantopäällikkö

- 7) 

(Nimi, asema)

(Antajan valtuuttama allekirjoitus tai vastaava merkintä)