

Myönnetty: Nro/Versio:
2022-03-07 4078-11
Ensimmäinen versio myönnetty:
2010-08-16

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:**Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot**

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Vaasa	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. Polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 1555	Erityisohjeet SBC 1555
Tuotteen erittely Uponor kaasuputket liitteen 1 mukaan. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteesta havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisedot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA CERTIFIointi OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro **4078-11**

Myönnetty 2022-03-07

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

PUTKET

Uponor kaasuputket PE 100	Seinämäsarja	
	SDR 17	SDR 11
PE 100 - musta keltaisin raidoin	Kokoryhmät 1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar
PE 100 Profuse (Profuse ja Profuse RC) - musta-keltainen valkoisin raidoin	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar

Myönnetty: 2022-09-15 Nro/Versio: 4099-07
Ensimmäinen versio myönnetty: 2016-06-21

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Nastola	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. Polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 1555	Erityisohjeet SBC 1555
Tuotteen erittely Uponor kaasuputket liitteen 1 mukaan. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen). Valmistuspaikan tarkastus SP 6F012568-1		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltujen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4099-07

Myönnetty 2022-09-15

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

PUTKET

Uponor kaasuputket PE 100	Seinämäsarja	
	SDR 17	SDR 11
PE 100 - musta keltaisin raidoin	Kokoryhmät 1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar
PE 100 Profuse (Profuse ja Profuse RC) - musta-keltainen valkoisin raidoin	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar	Kokoryhmä1 - 3 16 - 630 mm / MOP 10 bar
Valmistuspaikan tunnus	(1)	

Myönnetty: 2019-02-19 Nro/Versio: 4068-10
 Ensimmäinen versio myönnetty: 2009-12-02

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Sertifikaatin kattamat merkit:

Uponor Infra Oy
 PL 21
 15561 NASTOLA



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	Faksi +358 20 129 210
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Fristad, Ruotsi	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. Polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 1555	Erytisohteet SBC 1555
Tuotteen erittely Uponor-kaasuputkijärjestelmät. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisedot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifiioija voivat irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
 INSPECTA SERTIFIointi OY

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4068-10

Myönnetty 2019-02-19

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

PUTKET:

Tuotenimi	Uponor kaasuputkijärjestelmä
PE-nimike	PE 100 Profuse putket (Profuse ja Profuse RC)
Värit	Keltainen-musta
Seinämäsarja Halkaisijat, mm (- kokoryhmät 1-3)	SDR 11 16 - 500
Seinämäsarja Halkaisijat, mm (- kokoryhmät 1-3)	SDR 17 16 - 630
Valmistuspaikan tunnus	5