



DoP Declaration of Performance
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 15



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: EPO NS 50 luokka II
2. Tyyppinumero: 6240
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kevyiden nesteiden erotin, jossa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja saostamisen avulla
4. Valmistajan nimi sekä osoite: Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, Finland
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 3

7.

VTT Expert Services Ltd, NB 0809

suoritti Paloturvallisuustestauksen standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro VTT-S-33574-13, VTT-S-4760-13)

Danish Technological Institute, NB 1235

suoritti Tehokkuustestin standardin EN 858-1 mukaisesti (Testiraportti nro 562427-1/2013)

8. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Paloturvallisuus | E | EN 13501-1:2007 + A1:2009 |
| Nestetiiviyys | Hyväksytty | EN 858-1:2005 |
| Tehokkuus | Hyväksytty | EN 858-1:2005 |
| Kuorman kantokyky | Hyväksytty | EN 858-1:2005 |
| Pitkäaikaiskestävyys | Hyväksytty | EN 858-1:2005 |

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Markus Silfverberg, varatoimitusjohtaja

Kerava 05.07.2013

(allekirjoitus)