

**KOMPOZITOR****MŰANYAGIPARI FEJLESZTŐ KFT.
PLASTICS DEVELOPING LTD.****H-2220 Vecsés, Széchenyi út 60. T:+36-29-554-600 F:+36-29-554-610****SUORITUSTASOILMOITUS****TUOTE****VentilFlex® C€****KÄYTTÖTARKOITUS**

Ilmanvaihtokanavien korjauskäyttö materiaalista riippumatta

VALMISTAJAKOMPOZITOR Plastics Developing Ltd.
2220 Vecsés, Széchenyi u. 60. Hungary**ETA; EAD**

ETA – 21/0300; EAD 360032-00-0803;

MYÖNTÄJÄ ETA - & EAD:lle

Österreichisches Institut für Bautechnik, AT

FPC

OFI (1085), AT

KESKEISET OMINAISUUDET	SUORITUSTASO	AVCP	HARMONISOITU TEKNINEN ASIAKIRJA
Virtausvastus	Ympyrän muotoinen: $\xi=0,43$; r=0,2 mm	3	EN 13216-1: 2019
	Suorakaiteen muotoinen: $\xi=0,59$; r=0,4 mm		
Palotekninen käyttäytyminen	B – s1; d0	3	EN 13501-1:2019
Lämmönjohtavuus	0,27 W/m.K	3	EAD 360032-00-0803
Lämpölaajenemiskerroin	24.10-6 m/m.K	3	EAD 360032-00-0803
Seinämän paksuus	2.5 mm		EAD 360032-00-0803
Tiiveys (-1000 / +2000 Pa)	Ympyrän muotoinen*: D	3	EN 12237: 2003
	Suorakaiteen muotoinen*: D		
Halkaisijat	80 – 800 mm	3	ETA – 21/0300
Enimmäiskorkeus	100 m	3	EAD 360032-00-0803
Suurin sallittu nousukulma	45°	3	EAD 360032-00-0803
Hankaus / puhdistus	Läpäisty	3	EN 1457-1: 2012

*: katso esimerkki vuoratulle kanavalle





Terveys**	VentilFlex
TVOC emissio [mg/m ² h]	<0,01
Formaldehydi emissio [mg/m ² h]	<0,005
Ammoniakki emissio [mg/m ² h]	<0,005
Tuloilma	OK

**: Huomioitavat kansalliset raja-arvot, mikäli olemassa – VTT-S-04786-14, 2014

Esimerkkejä suunnittelukohteista kanavan vuoraukselle

Ympyrän muotoinen

Suorakaiteen muotoinen



Edellä määritellyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N: o 305/2011 mukaisesti ja yksinomaan edellä mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan allekirjoittama ja valmistajan puolesta

Vecsés, 02/12/2024

KOMPOZITOR KFT
2220 Vecsés
Széchenyi u. 60.
Adósz.: 10534234-2-13Lidia Kecskeméthy
Toimitusjohtaja