

Suoritustasoilmoitus

Tuottaja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, rek.no.10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Viro

vahvistaa, että

Tuote: ääntä eristävä sisäovi **D03 (Rw42 dB)**

Tuotteen kuvaus: puukarmissa saranoilla aukeava puuovi, ovea on tarkoitettu käytettäväksi sisäovi joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia.

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): järjestelmä 3

Tuotettu: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Viro

vastaa tuotestandardissa prEN 14351–2 esitetyille vaatimuksille ja ominaisuuksille

Nro	Ominaisuudet	Testaus- tai laskenta-standardi	Luokituksen standardi	Yksikkö	Luokka/arvo	Testin raportti	Tiedotettu laitos* (notified body)
1.	Kohtisuoran kuormituksen kesto	EN 947	EN 1192	Luokka	4	No. 089 SŠF/06 SDV	2018
2.	Vääntökestävyyden mittaaminen	EN 948		Luokka	4	No. 089 SŠF/06 SDS	
3.	Kyky kestää pehmeitä mutta isoja iskuja	EN 949		Luokka	4	No. 089 SŠF/06 SDM	
4.	Kyky kestää kovia iskuja	EN 950		Luokka	4	No. 089 SŠF/06 SDK	
5.	Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyys	EN 1191	EN 12400	Luokka	4	No. 089 SŠF/06 P	0809
6.	Ääneneristävyys	EN ISO 140-3	EN ISO 717-1	Rw	42 dB	VTT-S-08428-10	

***Tiedotettu laitos:**

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietua

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Suomi

- Tuotteen tuotannon perusteena on SFS 4434 EHD standardin suunnitelma, jos se ei ole ristiriidassa EN standardien kanssa.
- Tuote asennetaan tuotteen asennus- ja hoito-ohjeitten mukaisesti.
- Tuotteelle on voimassa „AS Viljandi Aken ja Uks:in ovien ja ikkunoiden takuuehdot“.

Suoritustasoilmoitus on julkaistu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus 305/2011/EU.

30.08.2016



Veiko Põldsaar
T&K Johtaja