SUORITUSTASOILMOITUS No. 626

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Orivent 21-g**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Rakennusten savunhallinta: savunpoistoluukku**
3. Valmistaja: **Kera Group Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi**
5. AVCP-järjestelmä: **1**
6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 12101-2:2003**
   Ilmoitettu laitos: No **0809 – VTT Expert Services LTD**
   Ilmoitetun laitoksen todistus: **0809 – CPR – 1116**
7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reaktioherkkyys (vasteaika)		
— Luotettavuus		
— Avautuminen kuormitettuna (lumi, tuuli)	≤ 60 s	
— Alhainen ympäröivä lämpötila		
— Palonkestävyys		
Toiminnallinen luotettavuus		
— Luotettavuus	RE 50	
Savun ja kuumien kaasujen poistumisen tehokkuus		
— Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala A_a **[m²]**		
Solo		
○ 900x1200	0,77	
○ 900x1800	1,13	
○ 900x2100	1,32	
○ 1000x1000	0,70	
○ 1000x2000	1,40	
○ 1200x1200	1,01	
○ 1200x1800	1,51	
○ 1500x1500	1,60	
○ x	0,00	
Dual		
○ 1800x1800	2,14	**SFS EN 12101-2:2003**
○ 2100x2100	2,92	
○ 2400x2400	3,81	
○ x	0,00	
Suoritustasot palotilanteessa		
— Palonkestävyys	$B_{300}30$	
— Mekaaninen kestävyys	$\Delta A_{throat} < 10$ %	
— Reaktio paloon	NPD	
Kyky avautua ympäristön olosuhteissa		
— Avautuminen kuormitettuna	SL 500	
— Alhainen ympäröivä lämpötila	T(00)	
— Stabiliteetti tuulikuormituksessa	WL 1500	
Pitkäaikaiskestävyys		
— Reaktioherkkyys (vasteaika)	≤ 60 s	
— Toiminnallinen luotettavuus	RE 50	
— Suoritustasot palotilanteessa	≤ 60 s; $\Delta A_{throat} < 10$ %	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Seppo Nieminen, toimitusjohtaja

Orimattila 1.7.2018